



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Н.Новгород, ул. Фруктовая, д. 6 т.8(831) 432-03-70 ф.8(831) 438-09-90 E-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городу Нижний Новгород (по Канавинскому району)
(наименование органа государственного надзора)

603086, г. Нижний Новгород, ул. Мурашкинская, д. 20, тел. (831) 277-61-28, E-mail: -
«Телефон доверия»: (831) 246-05-02 ОНД по г.Н.Новгород (по Канавинскому району)
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 532/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная шко-

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Н.Новгорода по пожарному надзору Хохлова Д.А. № 532
(наименование органа ГПН)

от « 02 » декабря 2015 года, Федеральных законов от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлений Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» в период : с « 10 » Декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г.

комиссией в составе

Старший инспектор ОНД по г.Н.Новгород Богданов Денис Павлович, инспектор ОНД по г.Н.Новгород Клюева Надежда Константиновна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

проведена проверка

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 13»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Мефодьевой Натальей Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Необходимо устранить следующие нарушения, выявленные в ходе проверки:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № Предписания | Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|-----------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | В лестничной клетке размещается оборудование (радиаторы отопления), выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступи и площадок лестниц | П.4, ст.4, ч.1 и 3 ст.6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.4.4.4 (ранее действовало требование п.6.32 СНиП 21-01-97*) | 01.08.2016 г. | |
| 2. | Ширина дверей, отделяющих коридоры от лестничных клеток менее 1,2 м | П.4, ст.4, ч.1 и 3 ст.6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п.5.3.13 (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*) | 01.08.2016 г. | |
| 3. | При дверях, открывающихся из помещений в коридоры следует принимать ширину коридора, уменьшенную на ширину дверного полотна при двустороннем открывании дверей | п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 ранее действовал СНиП 21-01-97* п.6.26 | 01.08.2016 г. | |

Устранение указанных нарушений в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, требований норм и правил в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г.Н.Новгород Ключева Надежда Константи-
новна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*



« 12 » 01 _____ 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

« 12 » 01 _____ 2016 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

(831) 296-07-08 - ГУ МЧС России по Нижегородской области

(831) 246-05-02 - ОНД по городу Нижний Новгород (по Канавинскому району)